

4. 放流水有害物質測定(重金属類を含む)

検査項目	基準値	単位	令和年月日 測定値	令和年月日 測定値
n-ヘキサン抽出物質	5以下	mg/l		
フェノール類	5以下	mg/l		
銅	3以下	mg/l		
亜鉛	2以下	mg/l		
溶解性鉄	10以下	mg/l		
溶解性マンガン	10以下	mg/l		
全クロム	2以下	mg/l		
カドミウム	0.03以下	mg/l		
全シアン	1以下	mg/l		
有機りん	1以下	mg/l		
鉛	0.1以下	mg/l		
六価クロム	0.5以下	mg/l		
ヒ素	0.1以下	mg/l		
総水銀	0.005以下	mg/l		
アルキル水銀	検出されないこと	mg/l		
PCB	0.003以下	mg/l		
トリクロロエチレン	0.1以下	mg/l		
テトラクロロエチレン	0.1以下	mg/l		
ジクロロメタン	0.2以下	mg/l		
四塩化炭素	0.02以下	mg/l		
1, 2-ジクロロエタン	0.04以下	mg/l		
1, 1-ジクロロエチレン	1以下	mg/l		
シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.4以下	mg/l		
1, 1, 1-トリクロロエタン	3以下	mg/l		
1, 1, 2-トリクロロエタン	0.06以下	mg/l		
1, 3-ジクロロプロペン	0.02以下	mg/l		
チウラム	0.06以下	mg/l		
シマジン	0.03以下	mg/l		
チオベンカルブ	0.2以下	mg/l		
ベンゼン	0.1以下	mg/l		
セレン	0.1以下	mg/l		
アンモニア・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	200以下	mg/l		
ほう素	50以下	mg/l		
ふっ素	15以下	mg/l		
1, 4-ジオキサン	0.5以下	mg/l		

5. 点検状況

		擁壁等	調整槽	遮水シート
4月	点検日	毎日	4/9,24	4/9,24
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし
5月	点検日	毎日	5/8,24	5/8,24
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし
6月	点検日	毎日	6/11,24	6/11,24
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし
7月	点検日			
	点検結果			
8月	点検日			
	点検結果			
9月	点検日			
	点検結果			
10月	点検日			
	点検結果			
11月	点検日			
	点検結果			
12月	点検日			
	点検結果			
1月	点検日			
	点検結果			
2月	点検日			
	点検結果			
3月	点検日			
	点検結果			

6. 放流水及び地下水・土壌のダイオキシン類測定

単位: pg-TEQ/l

	放流水	
法定基準値 (pg-TEQ/l)	10	
採取日		
ダイオキシン類濃度		

	地下水 No.1	地下水 No.2	地下水 No.3	土壌(敷地内)
環境基準値 (pg-TEQ/l)	1	1	1	1,000
採取日				
ダイオキシン類濃度				

7. 地下水有害物質測定(重金属類含む)

採取日: 令和 年 月 日

検査項目	基準値	単位	No. 1	No. 2	No. 3
カドミウム	0.003以下	mg/l			
全シアン	検出されないこと	mg/l			
鉛	0.01以下	mg/l			
六価クロム	0.02以下	mg/l			
ヒ素	0.01以下	mg/l			
総水銀	0.0005以下	mg/l			
アルキル水銀	検出されないこと	mg/l			
PCB	検出されないこと	mg/l			
ジクロロメタン	0.02以下	mg/l			
四塩化炭素	0.002以下	mg/l			
クロロエチレン	0.002以下	mg/l			
1, 2-ジクロロエタン	0.004以下	mg/l			
1, 1-ジクロロエチレン	0.1以下	mg/l			
1, 2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l			
1, 1, 1-トリクロロエタン	1以下	mg/l			
1, 1, 2-トリクロロエタン	0.006以下	mg/l			
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l			
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l			
1, 3-ジクロロプロペン	0.002以下	mg/l			
チウラム	0.006以下	mg/l			
シマジン	0.003以下	mg/l			
チオベンカルブ	0.02以下	mg/l			
ベンゼン	0.01以下	mg/l			
セレン	0.01以下	mg/l			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10以下	mg/l			
ふっ素	0.8以下	mg/l			
ほう素	1以下	mg/l			
1, 4-ジオキサン	0.05以下	mg/l			

