

参考資料

この参考資料は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、新発田市建設請負契約約款第1条にいう設計図書ではない。

従って、「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、請負者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成するための一切の手段について請負者の責任において定めるものとする。

令和 6 年度		救護施設ひまわり荘		工事設計書		審査	
		自動火災報知設備取替				設計	
福 第 1 号	工事日数	日間	令和 年 月 日	着工	令和 7 年 1 月 31 日	竣工	
設計額	工事価格	円	計	円	施 工 地 名		
	消費税相当額	円			胎 内 市 塩 沢 地 内		
設計概要	・ 自動火災報知設備取替工		一式				

直 接 工 事 費 内 訳 書

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
救護施設ひまわり荘 自動火災報知設備取替工事						
自動火災報知設備取替工		式	1.00			直接工事費内訳明細書第1号表
直接工事費 計						
共通仮設費		式	1.00			
純工事費 計						
現場管理費		式	1.00			
工事原価 計						
一般管理費	契約保証を含む	式	1.00			
工事価格 計						
消費税相当額	10%	式	1.00			
工事費 計						

直接工事費内訳明細書

第 1-1 号表

名 称	形 状 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
自動火災報知設備取替工	既設メーカー：能美防災(株) 材料は同品若しくは同等品以上とする。					
材料費						
GR型受信機	255AD 壁掛型 R-26Cシステム用 想定品：FCRGJ004-R-255K	台	1			
火災受信盤	リニューアル型	台	1			
メッセージ表示機	R26対応 想定品：FIRJ008D-R	台	4			
メッセージ表示機収納盤		台	1			
火災通報装置本体	音声ロム含む 想定品：CAFJ002-R 電話機1台含む	台	1			
火災通報装置専用電話機	想定品：CAPJ001-R	台	4			
電話機増設装置	想定品：CAIJ003-R	台	1			
中継器 P-AT感知器	個別表示用16回線 想定品：FRRJ001-Y-16FPB	個	1			
中継器 P-AT感知器	個別表示用4回線 想定品：FRRJ001-Y-4FPB	個	2			
中継器 防排煙用	普通型 16回線 想定品：FRRJ001-Y-4S	個	1			
中継器 防排煙用	無電圧出力型 想定品：FRRJ001A-Y-SS	個	2			
中継器 ガス漏れ用	想定品：FRRJ001-Y-G	個	1			
中継器 地区音響用	3回線 リニューアル用 想定品：FRRJ001-Y-BLP3	個	1			
直流電源装置	3A	台	1			
Ni-Cd 電池	24V 1.65Ah	個	1			
消耗品雑材費		式	1			
小計						

直接工事費内訳明細書

第 1-2 号表

名 称	形 状 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
施工費						
既設機器撤去費		式	1			
機器据付工事費		式	1			
データ設定費		式	1			
試験調整費		式	1			
電源工事費	材工共	式	1			
消防手続き費		式	1			
既存調査費		式	1			
輸送費		式	1			
小計						
直接工事費 計						