

(1) 空調機及び換気機器フィルタ清掃

・・・ 年1回

項目	場所	数量	単位	備考
空冷ヒートポンプエアコン (天井カセット4方向型)	食堂・体育館	10	台	
全熱交換型換気扇	事務室・支援職員室・ 各ユニット支援室・食堂	13	台	
天井換気扇・有圧扇	体育館	4	台	
給気吹出口グリル	CDユニット吹き抜け	16	台	
給排気HS・ノズル	体育館	32	台	
エアカーテン	検収室	1	台	
エアスイングファン	ABユニット吹き抜け CDユニット吹き抜け	15	台	
レンジフード	支援職員室	1	台	
	事務室	1	台	

(2) 給気・排気フィルタ清掃及び交換

項目	場所	数量	単位	備考
プレフィルタ清掃 (取外し・水洗い・洗浄・復旧)	管理棟 屋上給排気建屋内	1	式	※年2回
フィルタの新品交換		1	式	※年1回 メーカー:日本無機株
・プレフィルタ(不織布濾材、質量法76%効率)				
給気側:DS-600-31H-REA-20J型		8	枚	305×610×20t
排気側:DS-600S-31-REA-20型		4	枚	610×610×20t
・中性能フィルタ(比色法90%効率、連結式)				
給気側:EML-56-90J型		8	枚	305×610×65