

質問事項回答書

1 公告年月日 令和6年11月15日

2 件名 監視カメラ(その2)

3 質問事項・回答

No.	質問事項	回答
1	<p>プラットホームに設置のカメラの機器構成がカメラとレコーダーとあり、モニターの記事がありませんがパソコン等で監視をおこなう想定でしょうか？</p> <p>もしそうであればルーターやパソコンの設置位置はどこになりますでしょうか？</p>	<p>プラットホーム内にラックを設置し、レコーダーを収納します。常時監視はせずに事故発生時にデータを取り出し、パソコンで検証することを想定しています。</p> <p>よって、監視カメラやレコーダーと連動するルーターやパソコンの設置は予定しません。</p>
2	<p>計量室設置のカメラは、無線接続となっておりますが、想定品の電波試験は確認済みでしょうか？</p> <p>またモニターはどこに置くのでしょうか？</p> <p>録画媒体の記事がありませんが手配は不要でしょうか？</p>	<p>想定機種で電波試験を確認済みです。モニター(タブレット)は計量室窓口付近を通常の設置位置とすることを想定しています。</p> <p>また、想定機種(microSDが録画媒体として使用可)であれば、手配は不要です。</p>