

広第6号 新発田地域広域事務組合 新庁舎建設工事（空調設備）
質問事項回答書

令和6年5月20日

1 / 1

質問 番号	質問事項	回答
1	図面番号AC-07、見積明細P-10他 空調機EHPの特記事項No. 32. 高調波対策品 (アクティブフィルター付) とする。と記載ありますが 機器の運転電流20A以下のため、アクティブ フィルター不要と考えてよろしいでしょうか。	アクティブフィルターは不要です。 設計書のとおり積算してください。
2	図面番号AC-20~24、見積明細P-24, 30 計装設備の内訳書は配線のみとなっておりますので、 配線以外の盤関係等は別途工事 と考えてよろしいでしょうか。	別途工事です。 設計書のとおり積算してください。