

焼却施設の維持管理に関する記録

広域クリーンセンター

令和4年度

1. 一般廃棄物(可燃ごみ)が処分された各月毎の重量

単位:ton

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	総合計
1号炉 焼却量	759.40	723.63	810.61	693.29	841.94	469.26	-	699.68	806.30	836.78	706.80	683.31	8,031.00
2号炉 焼却量	765.17	716.12	812.28	706.45	857.66	654.46	926.96	974.92	826.47	-	594.71	731.61	8,566.81
3号炉 焼却量	729.55	696.77	619.63	695.46	818.71	665.61	853.61	372.22	483.56	848.90	712.73	774.86	8,271.61
合計焼却量	2,254.12	2,136.52	2,242.52	2,095.20	2,518.31	1,789.33	1,780.57	2,046.82	2,116.33	1,685.68	2,014.24	2,189.78	24,869.42

2. 燃焼室中の燃焼ガス温度、バグフィルタ入口燃焼ガス温度、排ガス中の一酸化炭素(CO)濃度(全ての日平均値の月平均値)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値
燃焼室中の燃焼ガス温度[°C]※1	1号炉	943	945	934	932	941	934	-	943	945	943	940	941	940
	2号炉	934	935	929	936	934	934	940	936	933	-	934	937	935
	3号炉	957	953	944	947	951	940	945	946	936	937	931	931	943
バグフィルタ入口燃焼ガス温度[°C]※2	1号炉	184	182	182	181	182	181	-	186	188	194	193	193	186
	2号炉	185	184	183	183	184	183	185	186	188	-	192	191	186
	3号炉	184	183	182	181	183	183	185	185	190	193	192	190	186
排出ガス中のCO濃度[ppm]※3	1号炉	13	9	11	7	6	8	-	8	13	10	12	14	10
	2号炉	19	14	15	12	11	15	17	14	18	-	14	19	15
	3号炉	1	1	1	0	0	1	0	0	12	12	15	18	5

※1 フロー図上の①にて測定

※2 フロー図上の②にて測定

※3 フロー図上の③にて測定

3. ばい煙濃度又はばい煙濃度測定結果

1号炉

区 分	規制値		単位	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
	法定規制	自主基準値							
排ガスを採取した年月日				R4.4.21	R4.7.7	R4.8.24	R4.11.11	R4.12.21	R5.2.21
結果の得られた年月日				R4.5.12	R4.7.19	R4.9.9	R4.11.30	R5.1.16	R5.3.10
ばいじん濃度※4	0.15以下	0.03以下	g/m ³ N	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
硫黄酸化物濃度※4	1972以下	100以下	ppm	10	6.3	6.8	9.4	6.0	4.7
窒素酸化物濃度※4	250以下	150以下	ppm	95	92	88	100	96	95
塩化水素濃度※4	430以下	200以下	ppm	46	21	8.8	56	17	16

※4 フロー図上の④にて測定

2号炉

区 分	規制値		単位	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
	法定規制	自主基準値							
排ガスを採取した年月日				R4.4.20	R4.7.7	R4.8.25	R4.11.10	R4.12.22	R5.2.21
結果の得られた年月日				R4.5.12	R4.7.19	R4.9.9	R4.11.30	R5.1.16	R5.3.10
ばいじん濃度※4	0.15以下	0.03以下	g/m ³ N	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
硫黄酸化物濃度※4	1972以下	100以下	ppm	17	8.7	10	13	7.1	4.5
窒素酸化物濃度※4	250以下	150以下	ppm	85	90	75	110	100	93
塩化水素濃度※4	430以下	200以下	ppm	53	13	46	34	24	20

※4 フロー図上の④にて測定

3号炉

区 分	規制値		単位	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
	法定規制	自主基準値							
排ガスを採取した年月日				R4.4.22	R4.7.8	R4.8.26	R4.11.10	R4.12.23	R5.2.22
結果の得られた年月日				R4.5.12	R4.7.20	R4.9.9	R4.11.30	R5.1.16	R5.3.10
ばいじん濃度※4	0.15以下	0.03以下	g/m ³ N	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.004未満	0.023	0.003未満
硫黄酸化物濃度※4	1972以下	100以下	ppm	15	6.0	10	6	16	7.6
窒素酸化物濃度※4	250以下	150以下	ppm	100	86	80	94	100	82
塩化水素濃度※4	430以下	200以下	ppm	43	49	22	40	48	16

※4 フロー図上の④にて測定

4. 排ガス中のダイオキシン類濃度測定結果

区 分	規制値		単位	1号炉	2号炉	3号炉
	法定規制	自主基準値				
排ガスを採取した年月日				R4.6.2	R4.6.3	R4.6.3
結果の得られた年月日				R4.7.7	R4.7.7	R4.7.7
排ガス中のダイオキシン類濃度※4	5以下	0.5以下	ng-TEQ/m ³ N	0.095	0.0097	0.047

※4 フロー図上の④にて測定

5. 冷却設備、排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った日

1号炉

排ガス処理設備	回数	実施日
白防用空気加熱器	1回目	R4.9.8-9.10
空気予熱器	2回目	R5.3.24-3.25

2号炉

排ガス処理設備	回数	実施日
白防用空気加熱器	1回目	R4.9.7-9.8
空気予熱器	2回目	R5.3.22-3.23

3号炉

排ガス処理設備	回数	実施日
白防用空気加熱器	1回目	R4.9.5-9.6
空気予熱器	2回目	R5.3.20-3.21

6. 集じん固化灰 溶出量有害物質測定結果(重金属類を含む)

測定結果が得られた年月日: 令和4年10月31日

検 査 項 目	基 準 値	採取日 令和4年10月13日	
		測 定 値	単 位
水銀又はその化合物	0.005以下	0.0010	mg/l
アルキル水銀化合物	検出されないこと	検出しない	mg/l
カドミウム又はその化合物	0.3以下	0.005未満	mg/l
鉛又はその化合物	0.3以下	0.01未満	mg/l
有機燐化合物	1.0以下	0.1未満	mg/l
六価クロム化合物	1.5以下	0.04未満	mg/l
砒素又はその化合物	0.3以下	0.01未満	mg/l
シアン化合物	1.0以下	0.02未満	mg/l
PCB	0.003以下	0.0005未満	mg/l
トリクロロエチレン	0.3以下	0.001未満	mg/l
テトラクロロエチレン	0.1以下	0.0005未満	mg/l
ジクロロメタン	0.2以下	0.002未満	mg/l
四塩化炭素	0.02以下	0.0002未満	mg/l
1,2-ジクロロエタン	0.04以下	0.0004未満	mg/l
1,1-ジクロロエチレン	1.0以下	0.002未満	mg/l
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4以下	0.004未満	mg/l
1,1,1-トリクロロエタン	3.0以下	0.0005未満	mg/l
1,1,2-トリクロロエタン	0.06以下	0.0006未満	mg/l
1,3-ジクロロプロペン	0.02以下	0.0002未満	mg/l
チウラム	0.06以下	0.0006未満	mg/l
シマジン	0.03以下	0.0003未満	mg/l
チオベンカルブ	0.2以下	0.002未満	mg/l
ベンゼン	0.1以下	0.001未満	mg/l
セレン又はその化合物	0.3以下	0.02	mg/l
1,4-ジオキサン	0.5以下	0.05未満	mg/l
ふっ素及びその化合物	24以下	1.4	mg/l
ほう素及びその化合物	30以下	0.06	mg/l

※ 法定基準値の欄中「検出されないこと」とは、「昭和46年環境庁告示第59号付表2及び昭和49年環境庁告示第64号付表3」の測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

定量限界: アルキル水銀=0.0005mg/l